



Vue isométrique

Articles :

- ① Collecteur de terre, **conducteur 4/0 AWG, Cu nu étamé**
- ② Connecteurs fournis et installés par HQ

Notes :

1 - Donner du mou aux conducteurs de la zone centrale.

	LONGUEUR DU CONDUCTEUR EN CUIVRE (m)
N° d'article	①
Qté	8,4

	Élaboration : Carole Bessette, ing. Ingénieur :	MISE À LA TERRE MCJ	N° : 102-2501-01	
			MINICHAMBRES DE JONCTION	
OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT		Date : 2020-03	Révision : 00	
Échelle : 1:20				Page : 1 de 1